

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Новосибирска «Детский сад № 110»

СОГЛАСОВАНО

Председатель ППО

Орешняк Л.Р. *Орешняк*

« *В* » *01* 2023



УТВЕРЖДАЮ

и. о. заведующего МБДОУ д/с № 110

Горбачева И.В. *Горбачева*

« *В* » *01* 2023



ИНСТРУКЦИЯ № 4
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
МБДОУ д/с № 110

1. Общие требования безопасности

1.1. Инструкция устанавливает правила по пожарной безопасности для всех работников учреждения. Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, и является обязательной для исполнения всеми работниками ДОУ.

1.2. Здания и помещения ДОУ перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники Государственного пожарного надзора.

1.3. В группах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т. п. которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

1.4. Работники ДОУ допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного и первичного инструктажа на рабочем месте, либо внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным руководителем.

1.5. С воспитанниками ДОУ должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

1.6. К работе в образовательном учреждении допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обученные, прошедшие вводный инструктаж.

1.7. Периодический инструктаж проводится 1 раз в 6 месяцев. Допуск работника к самостоятельной работе производится после проведения инструктажа и проверки знаний настоящей инструкции.

1.8. Исполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников учреждения.

1.9. За невыполнение требования данной инструкции виновные несут ответственность в дисциплинарном порядке.

1.10. Контроль за выполнением настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность.

2. Правила пожарной безопасности

2.1. Перед началом учебного года ДОУ должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники Государственного пожарного надзора.

2.2. Территория учреждения должна своевременно очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.

2.3. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

2.3. Сжигание отходов, разведение костров на территории ДОУ строго ЗАПРЕЩЕНЫ.

2.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать чердак для хранения мебели и других материалов;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими материалами выходы на наружные эвакуационные лестницы;
- устанавливать глухие решетки на окнах и прямках у окон подвалов;
- хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов;
- устраивать в тамбурах выходов хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов.

2.5. При эксплуатации электроустановок запрещается: